

# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT15-076276\_M1
2. 의뢰자
  - 업체명 : (주)원익큐브
  - 주소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로255번길 20 (삼평동) (원익빌딩)
  - 의뢰일자 : 2015년 07월 09일
  - 시험기간 : 2015년 07월 09일 ~ 2015년 09월 25일
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시료명 : LS3100(ASTM C1248)
5. 시험방법
  - (1) ASTM C1248:08(2012)



|                 |
|-----------------|
| 수정발급 (M1)       |
| 일자 : 2015.09.25 |

## 6. 시험결과

1) LS3100(ASTM C1248)

| 시험항목                      | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 시험환경            |
|---------------------------|----|------|------|-----------------|
| 내오염성 - 표준상태[14일, (23±2)℃] | mm | (1)  | 0    | 온도 : (23 ± 2) ℃ |
| 내오염성 - 표준상태[28일, (23±2)℃] | mm | (1)  | 0    | 온도 : (23 ± 2) ℃ |
| 내오염성 - 내열 후[14일, (23±2)℃] | mm | (1)  | 0    | 온도 : (23 ± 2) ℃ |
| 내오염성 - 내열 후[28일, (23±2)℃] | mm | (1)  | 0    | 온도 : (23 ± 2) ℃ |

---- 이 하 여 백 ----

|   |           |     |   |             |     |   |
|---|-----------|-----|---|-------------|-----|---|
| 확인  | 작성자<br>성명 | 김응구 |  | 기술책임자<br>성명 | 장진호 |  |
| 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. |           |     |   |             |     |   |

2015년 09월 25일  
 한국건설생활환경시험연구원장



충북지원 : 281-16 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40 충북테크노파크 4동 043-234-8747  
 결과문의 : 충북지원 ☎ (043)234-8747

